臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115 年 10 月

	零號冰箱		四號冰箱		五號冰箱		八號冰箱		九號冰箱		室溫2	
序號	2052-0128		1611-0062		1715-0118		2123-0024		2123-0028		1715-0116	
備用	2052-0129		0432-546		1715-0119		2123-0025		2123-0029		1715-0117	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		2~8℃		2~8℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
10月1日	4	4.6	4.9	6.1	3.4	4.9	4.4	5.4	2.9	4.2	20.9	21.3
10月2日	4	4.3	4.9	5.6	3.4	4.9	4.4	4.8	2.9	4.4	20.6	21.3
10月3日	4	4.2	4.9	5.3	3.4	4.6	4.6	4.8	3.7	4.4	20.5	20.8
10月4日	4	4.2	5	5.3	3.4	4.6	4.6	4.9	3.7	4.4	20.2	20.5
10月5日	3.9	4.6	4.9	5.6	3.3	4.8	4.4	4.8	3.7	4.7	20.1	20.5
10月6日	3.7	4.2	5.1	5.8	3.3	4.7	4.4	4.8	3.7	4.7	20.1	20.5
10月7日	3.7	4.2	4.9	5.5	3.3	4.7	4.4	4.8	3.4	4.5	20.1	20.5
10月8日	3.8	4.5	4.9	5.6	3.2	5.1	4.4	4.7	3.6	4.4	20.1	20.5
10月9日	3.9	4.1	5.1	5.4	3.2	4.9	4.4	4.8	3.6	4.4	20.1	20.3
10月10日	3.8	4.1	5.1	5.4	3.2	4.8	4.4	4.8	3.6	4.4	19.9	20.1
10月11日	3.9	4.1	5.1	5.4	3.2	4.9	4.5	4.8	3.6	4.4	19.8	20.1
10月12日	3.7	4.2	2.9	6.1	3.2	4.9	4.5	4.8	3.6	4.5	19.7	20.3
10月13日	3.6	3.9	2.9	4.9	2.9	6	4.2	4.8	3.8	4.7	19.7	20.3
10月14日	3.6	4.3	3.1	4.9	5.3	5.8	4.3	4.8	3.9	4.8	19.9	20.4
10月15日	3.7	4.1	4	4.7	5.3	5.7	4.4	4.8	3.9	4.7	20.1	20.6
10月16日	3.7	4.2	4	4.6	5.1	6.1	4.5	4.8	3.8	4.8	20.1	20.6
10月17日	3.9	4.2	4	4.6	5.1	5.4	4.5	4.8	3.8	4.7	20.1	20.4
10月18日	3.9	4.1	4	4.6	5.1	5.4	4.5	4.7	3.9	4.7	20.1	20.7
10月19日	3.9	4.4	3.6	4.5	5.1	5.5	4.5	4.7	3.7	4.7	20.2	20.7
10月20日	3.8	4.8	3.6	6	4.8	5.5	4.4	4.7	3.6	4.4	20.5	20.9
10月21日	3.4	4.3	5.2	5.9	4.9	5.6	4.4	4.7	3.6	4.4	20.4	20.9
10月22日	3.4	4.1	4.8	6.4	4.9	5.5	4.4	4.8	3.3	4.5	20.4	20.9
10月23日	3.7	4.1	4.8	5.1	4.9	5.4	4.5	4.8	3.3	4.2	20.3	20.7
10月24日	3.7	4.1	4.8	5.1	4.9	5.4	4.6	4.8	3.3	4.2	19.7	20.3
10月25日	3.7	4.1	4.8	5.1	4.9	5.4	4.6	4.8	3.3	4.3	19.5	19.8
10月26日	3.7	4.1	4.8	5.1	4.9	5.4	4.6	4.8	3.3	4.2	19.7	19.8
10月27日	3.7	4.7	4.8	5.2	4.9	5.7	4.6	4.9	3.3	4.7	19.7	20.3
10月28日	4.3	4.7	4.2	5.2	4.9	5.5	4.6	4.8	2.8	4.6	20.3	20.7
10月29日	4.3	4.7	4.2	5.2	5.1	5.6	4.5	4.8	2.9	4.4	20.5	20.9
10月30日	4.3	4.7	4.9	5.3	5.1	6.3	4.4	4.8	3.4	4.5	20.7	21.2
10月31日	4.3	4.7	5.1	5.3	5.4	5.7	4.4	4.8	3.6	4.4	21.1	21.2

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師：藥學部 師(三)級藥師 邱保祥 115/10/2

藥學部 師(三)級藥師 溫雅如 115/10/4

總藥師：

業管主管：藥學部 師(二)級藥師 李婉詩 10/7