# 臺北榮民總醫院藥學部

## 臨床試驗藥局細胞毒性藥品冷藏/室溫溫度管制表 115 年 10月

| | 六號冰箱 | | 七號冰箱 | | 室溫 | | 化療調配室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 1436-0086 | | 2123-0026 | | 1118-0011 | | 2247-0138 | |
| 備用 | 0436-049 | | 2123-0027 | | 0742-0169 | | 1715-0120 | |
| 範圍 | 2~8℃ | | 2~8℃ | | 15~25℃ | | 15~25℃ | |
| 日期 | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 10月1日 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 5.1 | 18.1 | 21.1 | 19.4 | 23.4 |
| 10月2日 | 3.2 | 4.6 | 2.8 | 4.8 | 17.9 | 21.2 | 19.2 | 19.6 |
| 10月3日 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 4.2 | 18 | 21.3 | 19.1 | 19.4 |
| 10月4日 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 17.6 | 20.9 | 18.9 | 19.2 |
| 10月5日 | 2.7 | 4.4 | 3.2 | 4.7 | 18.7 | 20.8 | 18.8 | 19.4 |
| 10月6日 | 3.5 | 4.7 | 3.4 | 4.7 | 20.4 | 21.1 | 18.9 | 19.4 |
| 10月7日 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 20.5 | 21.2 | 18.9 | 19.3 |
| 10月8日 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 4.4 | 20.5 | 21.4 | 18.8 | 19.3 |
| 10月9日 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 20.8 | 21.3 | 18.8 | 19.2 |
| 10月10日 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 20.7 | 21.1 | 18.9 | 19.3 |
| 10月11日 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 20.4 | 20.9 | 18.9 | 19.2 |
| 10月12日 | 3.1 | 5.2 | 3.4 | 4.3 | 20.3 | 20.8 | 19.1 | 19.8 |
| 10月13日 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 20.3 | 20.9 | 19.4 | 20.1 |
| 10月14日 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 20.5 | 21.3 | 19.7 | 20.2 |
| 10月15日 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 4.3 | 20.7 | 21.4 | 19.7 | 20.2 |
| 10月16日 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 4.8 | 20.8 | 21.8 | 19.9 | 20.4 |
| 10月17日 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 21.2 | 21.7 | 19.7 | 20.1 |
| 10月18日 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 21.1 | 21.5 | 19.6 | 19.9 |
| 10月19日 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 21.1 | 21.6 | 19.7 | 20.1 |
| 10月20日 | 3.4 | 4.4 | 3.3 | 4.3 | 21.1 | 21.5 | 19.6 | 20.4 |
| 10月21日 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | 4.2 | 21.1 | 22.3 | 19.7 | 20.1 |
| 10月22日 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 4.2 | 21.2 | 21.4 | 19.7 | 20.1 |
| 10月23日 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 21.3 | 24 | 19.5 | 19.9 |
| 10月24日 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 20.8 | 23.1 | 19.6 | 19.9 |
| 10月25日 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 20.3 | 20.8 | 19.5 | 19.8 |
| 10月26日 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 19.9 | 20.3 | 19.4 | 19.8 |
| 10月27日 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 19.7 | 21.3 | 19.4 | 19.8 |
| 10月28日 | 3.4 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 19.8 | 20.8 | 19.3 | 19.7 |
| 10月29日 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 19.8 | 20.6 | 19.3 | 19.8 |
| 10月30日 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 4.3 | 19.9 | 20.3 | 19.4 | 19.9 |
| 10月31日 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 4.3 | 20.1 | 20.5 | 19.4 | 19.7 |

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍

承辦藥師：藥學部 師(三)級藥師 邱保祥 115.10.2

藥學部 師(三)級藥師 溫雅如 115.10.4

總藥師：

業管主管：藥學部 師(二)級藥師 李婉詩 115.10.7